



# पनवेल महानगरपालिका

ता. पनवेल, जि. रायगड, पिन नं. ४१० २०६



दूरध्वनी कार्यालय:- ०२२-२७४५८०४०, ४१, ४२

फॅक्स :- ०२२-२७४५२२३३

ई-मेल :- [panvelcorporation@gmail.com](mailto:panvelcorporation@gmail.com)

वेबसाईट—[www.panvelcorporation.com](http://www.panvelcorporation.com)

जा.क्र. पमपा/पापुवि/३७२६/ प्र.क्र./ ०१/२०२६/८३/२६ दि. २०/०२/२०२६

प्रति,  
सहाय्यक आयुक्त  
तथा जनसंपर्क अधिकारी,  
पनवेल महानगरपालिका

**विषय—** पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात नवीन पाण्याचे पंप पुरवणे आणि बसविणे.

उपरोक्त विषया नुसार कळविण्यात येते की, “पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात नवीन पाण्याचे पंप पुरवणे आणि बसविणे.” याकामाचे जाहिर निविदा दर पत्रक सोबत जोडलेले आहे. सदर जाहीर निविदा दर पत्रक दि. २४/०२/२०२६ रोजी च्या दैनिकात कमीत कमी जागेत व शासकीय दराने प्रसिध्दीस देण्यात यावी. तसेच संबंधित अंकाची प्रत या कार्यालयास देण्यात यावी.

18

G/L (विलास चव्हाण)  
उप अभियंता (पापु)  
पनवेल महानगरपालिका

014  
29/02/26



# पनवेल महानगरपालिका

ता. पनवेल, जि. रायगड, पिन नं. ४१० २०६



दूरध्वनी कार्यालय:-०२२-२७४५८०४०,४१,४२

फॅक्स :- ०२२-२७४५२२३३

ई-मेल :- [panvelcorporation@gmail.com](mailto:panvelcorporation@gmail.com)

वेबसाईट—[www.panvelcorporation.com](http://www.panvelcorporation.com)

जा.क्र. पमपा/पापुवि/ ३७२६/ प्र.क्र. ०१ / ९३ /२०२६

दि. २०/०२/२०२६

## जाहीर निविदा पत्रक

पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात नवीन पाण्याचे पंप पुरवणे आणि बसविणे. या कामाचे अंदाज पत्रक बनविण्या करता खाली नमूद केलेल्या बाबीकरता खालील नमुन्यात दर मागविण्यात येत आहेत.

अ.क्र	कामाचेनाव	मुदत
१	पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात नवीन पाण्याचे पंप पुरवणे आणि बसविणे.	२४/०२/२०२६ ते ०२/०३/२०२६ (७ दिवस)

### Specification

Sr No	Description	Unit	QTY
1	iii) Supplying & erecting Pressure Booster Pump, single phase, 50C/s, A.C.supply of 1.5 kW/2 HP with discharge 600/140 Litres per Minute (LPM) for head of 8/22 m & 50 mm suction/ 50 mm delivery pipe for Pressure boosting applications.	Each	1
2	iv) Supplying & erecting Pressure Booster Pump, three phase , 50C/s, A.C.supply of 3.75 KW/5 HP with discharge 420/120 Litres per Minute (LPM) for head of 18/51 m and 65 mm suction/ 50 mm delivery pipe for Pressure boosting applications.	Each	1
3	v) Supplying & erecting Pressure Booster Pump, 415 V, three phase 50 cycles A.C. supply of 5.625 KW/7.5 HP with discharge of 780/170 Litres per Minute (LPM) for head of 33/54 m and 80mm suction/ 65mm delivery pipe for Pressure boosting applications.	Each	1
4	vi) Supplying & erecting Pressure Booster Pump,415 V, three phase 50 cycles A.C. supply of 7.5 KW/10 HP with discharge 1150/600 Litres per Minute (LPM) for head of 24/69 m and 65 mm suction/ 50 mm delivery pipe for Pressure boosting applications.	Each	1
5	vii) Supplying & erecting Pressure Booster Pump,415 V, three phase 50 cycles A.C. supply of 11.25 KW/ 15 HP with discharge 1480/540 Litres per Minute (LPM) for head of 24/74 m and 80 mm suction/ 65 mm delivery pipe for Pressure boosting applications.	Each	1

वर नमूद सूचित दर्शविलेल्या बाबीचे पुरवठा करणारे पुरवठादार/दुकानदार/उत्पादक/विक्रेते/यांनी नमूद केलेल्या बाबीकरता असलेले दर स्वतःच्या लेटरहेडवर महापालिकेच्या कार्यालयात अथवा ई -मेल द्वारे [pmcwater2016@gamil.com](mailto:pmcwater2016@gamil.com) यावर दिनांक ०२/०३/२०२६ पर्यंत पाठवावे हि विनंती, सदर दर हे अंदाजपत्रक तयार करणेसाठी गृहीत धरण्यात येणार आहेत.

*Shah*

शहर अभियंता

पनवेलमहानगरपालिका

प्रत माहितीस्तव —१.प्रसिद्धीकरता.

२.माहिती फलक करिता.